

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.002549

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016412

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" (ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК").
Адрес: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15, корпус В. ОГРН:
1087447016722. Телефон: 83517724396. Факс: 83517724396.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" (ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"). Адрес:
454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15, корпус В. ОГРН:
1087447016722. Телефон: 83517724396. Факс: 83517724396.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления
деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон:
+74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58,
дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Каркасная огнезащитная трёхслойная облицовка
стальных колонн, выполненная по «Технологическому
регламенту каркасной огнезащитной облицовки несущих
конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей
толщиной 37,5 (3x12,5) мм» (См. Приложение – бланк №
0012436). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в
ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N
234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0012436.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 426-С/ТР-17 от 21.06.2017 г. Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от
09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС.RU ИФ26.К00061 от 30.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.06.2017 по 22.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилияД.С. Подсевалов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.02549

(обязательная сертификация)

№ 0012436

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Методы определения огнезащитной эффективности"	Каркасная огнезащитная трёхслойная облицовка стальных колонн, выполненная по «Технологическому регламенту каркасной огнезащитной облицовки несущих конструкций (колонн) гипсоволокнистыми листами общей толщиной 37,5 (3х12,5) мм», из трёх листов ГВЛ (ГОСТ Р 51829-2001) толщиной 12,5 мм каждый, по стальному каркасу из тонкостенных оцинкованных КНАУФ-профилей ПП 60/27 (ТУ 1121-012-04001508-2011) с применением зажимов (ТУ 5285-002-51729857-2013); винтов самонарезающих MN 3,9x25 (ГОСТ 10618-80), MN 3,9x35 (ГОСТ 10618-80) и MN 3,9x55 (ГОСТ 10618-80); КНАУФ-профиля углозащитного ПУ 31/31 (ТУ 1121-012-04001508-2011); шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген ГВ (ТУ 5745-011-04001508-2015) толщиной не более 3 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ую (не менее 120 минут) группу огнезащитной эффективности.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов

инициалы, фамилия