

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01796  
(номер сертификата соответствия)032497  
(учетный номер бланка)**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Адрес: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. Телефон: +74876229101. Факс: +74876229159. Электронная почта: gips@knauf.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Адрес: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. Телефон: +74876229101. Факс: +74876229159. Электронная почта: gips@knauf.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование, рег. номер свидетельства об  
аккредитации и адрес экспертной организации,  
выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)Перегородки противопожарные огнестойкие из плит гипсовых пазогребневых типов ПЛГН1 (гидрофобизированные), ПЛГН2 (без гидрофобизирующей добавки), толщиной 80 и 100 мм, выпускаемых по ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок». Серийный выпуск.  
Монтаж проводится согласно СП 55-103-2004.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование и номер документа по стандартизации и/или  
номер и дата договора,  
на соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»  
Предел огнестойкости- EI 150код ОК 034 (ОКПД 2)  
23.62.10.000  
код ТН ВЭД России  
6809 19 000 0**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**(номер и дата протокола испытаний, наименование  
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной  
организации НСОПБ, проводившей исследования  
(испытания) и измерения)

Протоколы сертификационных испытаний № 82-С-20 от 21.04.2021 г., № 83-С-20 от 21.04.2021 г., ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 40-АСП/21 от 31.03.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2021 по 27.04.2026

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.С. Подсевалов  
(инициалы, фамилия)А.В. Савицкий  
(инициалы, фамилия)