

Leistungsverzeichnis

Deckenbekleidung für Decken in Holztafelbauart F 30-B
nach DIN 4102-4 Tab. 10.11

DANO® System-Index
D 30-13

Systemhersteller: Danogips GmbH & Co. KG

Deckenbekleidung nach DIN 18168-1 für feuerhemmende Decken in Holztafelbauart, mit Brandbeanspruchung von unten, nach DIN 4102 Teil 4 Tab. 10.11 Zeile 1-3, einlagig beplankt mit DANO® Gipsplatten in Verbindung mit vorhandener Holzbalkendecke, oberer Schalung und vorhandenem Estrich nach DIN 4102-4 Abs. 10.7.5. Holzunterkonstruktion aus Holzlatten der Sortierklasse S10 TS nach DIN 4074-1, als direktbefestigte Traglattung liefern, lot-, flucht- und fachgerecht entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien montieren. Mineralwolle nach DIN EN 13162 als Zwischensparrendämmung verlegen. Die Unterdecke ist starr mit allen Anschlussdichtungen dicht an angrenzende Bauteile fachgerecht anzuschließen. Alle Fugenbereiche, Befestigungsmittel, und Anschlüsse sind gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. zu verspachteln und der Plattenoberfläche stufenlos anzugleichen. Falls erforderlich, sind Fugendeckstreifen aus Papier- oder Glasfasergewebestreifen einzulegen. Vorgaben für die Verarbeitung nach DIN 4102-4 und DIN 18181 sind zu beachten.

Einbauhöhe:	_____ m
Holzbalkendecke:	Achsabstand der Holzbalken: _____ cm Abmessung der Holzbalken (bxh): _____ cm x _____ cm Oberseitige Schalung: OSB / Spanplatte / _____ (*) Dicke der oberseitigen Schalung: _____ mm
Unterkonstruktion:	Holzlattung (bxh) 50/30 mm, 60/40 mm (*), HF ≤ 15%
Dämmung / Mineralwolle:	Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 ≥ 60 mm / ≥ 30 kg/m³
Bepunktung:	1 x 12,5 mm DANO® Feuer DF/GKF, DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi, DANO® Schall DF DF/GKF-SSP (*)
Schnellbauschrauben:	nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2 THN / TN 35, a ≤ 170 mm
Fugenspachtel:	nach DIN EN 13963 z.B. aus dem DANO® Spachtelsortiment
Oberflächen-Qualitätsstufe:	Standardverspachtelung Q2 gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Feuerwiderstandsklasse:	F 30-B nach DIN 4102-2
Gewähltes Fabrikat / Typ:	DANO® D 30-13

Menge/Einh.: m²

EP: €/m²

GP: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

(*) Nicht Zutreffendes streichen / ändern / ergänzen

Stand: Januar 2021