ETA DANMARK

Godkendelse MK 6.31/0139

Udstedt: 2016-09-26
Gyldig til: 2019-10-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Spartlede, ikke understøttede samlinger mellem gipskartonplader.

Betegnelse:

Spartlede, ikke understøttede samlinger mellem gipskartonplader

GODKENDELSESINDEHAVER:
Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Telefon 96 57 30 00
Telefax 96 57 30 01

MÆRKNING:
Ingen.

BEMÆRKNINGER:
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2013-10-03
- udløbsdato 2016-10-01

BESKRIVELSE:
Samlingen udføres mellem Knauf gipsplader type Classic 1 Board, Solid Board, Solid Wet Board, Ultra Board eller Secura Board, dvs. Knauf gipsplader, som langs kanterne har en ca. 50 mm bred og ca. 1,5 mm dyb forsænkning.

Efter at pladerne er monteret på deres underlag, påføres et lag spartelmasse, hvori indtrykkes en 50 mm bred papirtape. Efter udtørring spartles samlingen med endnu et eller to lag spartelmasse afhængigt af den endelige overfladebehandling (tapetsering, maling etc.).

En specifikation af de materialer, der anvendes ved spartlingen, samt en beskrivelse af arbejdsgangen ved udførelsen findes i spartelanvisningerne fra Knauf A/S.

Samlinger mellem Knauf gipsplader udført efter ovenstående princip opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:
Spartlede samlinger mellem Knauf gipsplader type Classic 1 Board, Solid Board, Solid Wet Board, Ultra Board eller Secura Board udført som beskrevet i godkendelsens BESKRIVELSE, godkendes i brandteknisk henseende som ligeværdig med den ubrudte plade, uanset om samlingerne understøttes eller ikke understøttes, eller om de forløber vandret eller lodret.

Godkendelsen meddeles på betingelse af, at samlingerne udføres i nøje overensstemmelse med spartelanvisningerne fra Knauf A/S.

KONTROL:
Ingen ekstern kontrol.

Thomas Bruun

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk