



PRÜFBUCH/Sichtprüfungen

Anschlagpunkt Typ A nach EN 795:2012 **Knauf Secure 9** – Nr: _____
 Erstüberprüfung, wiederkehrende Prüfungen

Dieses Produkt muss mindestens einmal jährlich, je nach Verwendungsumgebung und -intensität aber auch öfter, von einer sachkundigen Person geprüft werden. Diese Prüfung gilt nur unter Vorbehalt, dass dieses Produkt gemäß der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Montageanleitung montiert wurde, Komponenten dieses Produkts nicht umgebaut oder verändert wurden oder Temperaturen außerhalb -40°C oder +80°C ausgesetzt waren. Füllen Sie das Prüfbuch gewissenhaft aus! Bewahren Sie das Prüfbuch bei den Unterlagen für spätere Arbeiten gemäß BauKG auf!



		Erst- prüfung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Montage												
1	Montageprotokoll ausgefüllt (siehe Rückseite)	<input type="checkbox"/>											
2	Fotodokumentation vorhanden	<input type="checkbox"/>											
Jährlich													
3	Anschlagpunkt vorhanden, Produktkennzeichnung lesbar	<input type="checkbox"/>											
4	Gebrauchsanleitung vorhanden	<input type="checkbox"/>											
5	Montageuntergrund fest und tragfähig	<input type="checkbox"/>											
6	Keine Korrosion am Anschlagpunkt erkennbar	<input type="checkbox"/>											
7	Keine Risse am Anschlagpunkt feststellbar	<input type="checkbox"/>											
8	Keine Verformung des Anschlagpunkts feststellbar	<input type="checkbox"/>											
9	Schnalle lässt sich durch Antippen ausklappen	<input type="checkbox"/>											
10	Schnalle rastet ohne erhöhten Kraftaufwand in die Arretierung ein	<input type="checkbox"/>											
11	Schrauben fest und unverschieblich	<input type="checkbox"/>											
	Ergebnis der Sichtprüfung (Wenn Pkt. 3-11 bzw. bei Erstprüfung 1-11 angekreuzt, dann kann hier 12 angekreuzt werden; sonst 13)												
12	Anschlagpunkt ist in einwandfreiem Zustand und kann verwendet werden	<input type="checkbox"/>											
13	Der Anschlagpunkt ist beschädigt oder nicht mehr funktionstüchtig, wurde funktionsunfähig gemacht (durch Abzwicken und Entfernen der Schnalle). Der Anschlagpunkt muss ausgetauscht werden!	<input type="checkbox"/>											
Anmerkungen:													
Datum der Prüfung: Monat/Jahr													
Datum der nächsten regelmäßigen Prüfung: Monat/Jahr													
Unterschrift sachkundiger Prüfer:													